

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,
ogpnsatka@yandex.ru

ОНДиПР №4 (г. Катав-Ивановск)
(место составления акта)

“ 13 ” апреля 20 18 г.
(дата составления акта)
11.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 19

13 апреля 20 18 г. по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (главного государственного инспектора ОНДиПР №4 по пожарному надзору) Макеева Дмитрия Владимировича № 19 от «19» марта 2018 года была проведена внеплановая проверка в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Катав-Ивановский индустриальный техникум».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 часа (с 13:00 часов по 14:00 часов 12.04.2018 года, с 10:00 часов по 11:00 часов 13.04.2018 года)

(дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** *(заполняется при проведении выездной проверки)* Директор ГБПОУ «К-ИИТ» Болотникова Наталия Владимировна 12.04.2018 г. в 13 часов 00 минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Захаренко Маргарита Александровна, инспектор ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор ОНДиПР №4 по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБПОУ «К-ИИТ» Болотникова Н.В., зам. Директора по АХЧ ГБПОУ «К-ИИТ» Акшенцева С.П.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика:

установлено, что здание 3 этажное, 2 степени огнестойкости. Наружные стены – бутовые, перегородки – капитальные, перекрытие междуэтажное – ж/б плиты, перекрытие чердачное – ж/б плиты, кровля – шиферная, металлическая по деревянной обрешетке. Отопление

центральное водяное. Освещение – электрическое. Вентиляция естественная. Общая площадь 3768,6 кв.м. Расстояние до ближайшей пожарной части составляет 3 км. Помещения по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф 4.1. Здание до 1971 ввода в эксплуатации.

Здание обеспечено телефонной связью.

Противопожарный инструктаж с сотрудниками проведен. Журнал противопожарного инструктажа имеется.

Инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, имеется. Журнал практических тренировок имеется.

В здании с 3 этажа имеется 2 эвакуационных выхода, со 2 этажа имеется 2 эвакуационных выхода по внутренней лестничной клетке, с 1 этажа 3 непосредственно наружу, из подвального помещения восточной части здания имеется 2 эвакуационных выхода, из подвального помещения западной части здания имеется 2 эвакуационных выхода, из актового зала имеется 2 эвакуационных выхода.

Планы эвакуации людей в случае пожара соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. На путях эвакуации установлены знаки пожарной безопасности выполненные соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре установленной в соответствии с требованиями НПБ 104-03, НПБ 110-03. Предоставлен проект на установки АПС и СОУЭ от 2016 года, разработанный в соответствии с требованиями Федерального закона №123 от 22.07.2008г. Представлен акт осмотра монтажа, опробования и передачи в эксплуатацию оборудования автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре от 11.08.2017. Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу дублирующего светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Акт о подключении оборудования к системе ПАК «Стрелец-Мониторинг» б/н от 17.03.2016г..

АПС и СОУЭ обслуживается ООО «Пожарная безопасность».

Эвакуационное освещение по маршруту эвакуации имеется.

В ходе проведения проверки по контролю за исполнением предписания ОНДиПР № 4 по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 34/1/1 от 28.03.2017 года установлено, что нарушения обязательных требований пожарной безопасности предложенных к выполнению в срок до 01.03.2018 года устранены в полном объеме.

- выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами: -----
- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:-----
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----
- нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор ОНДиПР №4 по пожарному надзору Захаренко М.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБПОУ «К-ИИТ» Болотникова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” 09 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99
Телефон «Доверия» Сибирского регионального центра (391) 298-55-47
Телефон «Доверия» ДНД (495) 449-99-99

