

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4
ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,
ogpnsatka@yandex.ru

Предписание № 35/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Катав-Ивановский индустриальный техникум".

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (главного государственного инспектора ОНДиПР №4 по пожарному надзору) Макеева Дмитрия Владимировича № 35 от «02» марта 2017 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» марта 2017г. по «28» марта 2017г., проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственным инспектором ОНДиПР №4 по пожарному надзору) Киселевой Екатериной Николаевной, помещений ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум», по адресу: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 6 совместно директором ГБПОУ «К-ИИТ» Болотниковой Наталией Владимировной, зам. директора по АХЧ ГБПОУ «К-ИИТ» Акшенцевой Светланой Петровной, завхозом ГБПОУ «К-ИИТ» Бондарь Валентиной Васильевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	В здании установить эвакуационное освещение: освещение путей эвакуации и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение). Его следует предусматривать по маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; перед каждым пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в	Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. ст.4, ч.1 ст.151; СП 52.13330.2011 п.п. 7.104, 7.105, 108; Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») п.33.	01.03.2018г.	

	местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации.			
2.	Выход из подвала в лестничную клетку правой стороны здания отделить в пределах первого этажа от выхода из жилой части противопожарной перегородкой 1-го типа.	Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. ст. 89 ; СП 1.13130.2009 п.8.1.6;СНиП 21-01-97* п.6.9*.	01.03.2018г.	
3.	Выполнить высоту эвакуационного выхода (дверь из тамбура левой стороны лестничной клетки наружу) в свету не менее 1,9 м, ширину не менее 1,2м.	Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. ст. 89 ; СП 1.13130.2009 п.4.2.5, 8.1.12;СНиП 21-01-97* п.6.16*.	01.03.2018г.	
4.	Выполнить ширину эвакуационного выхода (дверь из тамбура правой стороны лестничной клетки наружу) в свету не менее 1,2 м.	Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. ст. 89 ; СП 1.13130.2009 п.8.1.12;СНиП 21-01-97* п.6.16*.	01.03.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР № 4 Макееву Д.В. по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. 100-летия комбината «Магнетит», 7 в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 г.)


Государственный инспектор
ОНДиПР №4 по пожарному надзору
Киселева Е.Н.

«28» марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 28» марта 2017 г.


директор ГБПОУ «Катав-Ивановский
индустриальный техникум» Болотникова Н.В.
(должность, фамилия, инициалы)